



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

Управление по г. Сочи

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Лазаревского района ул. Калараш, 143а

номер телефона доверия МЧС России – 8(495)617-20-59 Южного регионального центра МЧС России – 8(863)240-66-10

(наименование территориального органа ОНД)

Предписание № 25 / 1 / 18

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя

общеобразовательная школа № 78 г. Сочи»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, филиала, юр. и факт. местонахождение индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

города Сочи по пожарному надзору № 25 от «21» февраля 2018 года, ст. 6 Федерального

закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин.

«01» марта 2018г. по 10 ч.00мин. «20» марта 2017г. дознавателем отделения административной

практики и дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления по г.

Сочи проведена проверка Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя

общеобразовательная школа № 78 г. Сочи» по адресу: г. Сочи, п. Головинка, ул. Центральная 93-А

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОБУ СОШ № 78 Кочергиной Натальей Евгеньевной

(указывается должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе

проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не проведена проверка качества огнезащитой обработки деревянных конструкций кровли административного здания, с составлением соответствующих актов	п. 21 ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.	10.08.2018	
			10.08.2018	

	<p>направления движения к пожарным гидрантам, с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения.</p>	<p>Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p> <p>Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.</p> <p>Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p>		
3.	<p>Не проведено эксплуатационное испытание наружной пожарной лестницы и ограждений кровли.</p>	<p>п.24 ППР в РФ</p> <p>Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.</p>	10.08.2018	
4.	<p>Допускается эксплуатация светильников, без плафонов, предусмотренных конструкцией светильника.</p>	<p>п. 42 ППР в РФ</p> <p>Запрещается:</p> <p>в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;</p>	10.08.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОАП и Д ОНД и ПР управления по г. Сочи Тешев Т.К.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» марта 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ СОШ № 78 *С.Е. Косарина*
(должность, фамилия, инициалы)

«20» марта 2018 г.



(подпись)