

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО  
КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ В ГОРОДЕ - КУРОРТЕ СОЧИ

354000, г. Сочи, ул. Роз 27 тел./факс: (8622) 647948; E-mail: sochi\_gsen@mail.ru

муниципальное общеобразовательное  
бюджетное учреждение средняя  
общеобразовательная школа № 78 г. Сочи  
г. Сочи, ул. Центральная, 93-а

ПРЕДПИСАНИЕ № 36 п-24-2018

«22» февраля 2018г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Сочи сообщает, что в ходе проведения плановой выездной проверки, в соответствии с распоряжением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Т.В. Гречаной в отношении муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 78 г. Сочи от 25.01.2018 № 21 р-28-2018, в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении средняя общеобразовательная школа № 78 г. Сочи, расположенном по адресу: г. Сочи, ул. Центральная, 93а установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения школьников, ответственность за которые возлагается на муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 78 г. Сочи, директора муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 78 г. Сочи Н.Е. Кочергину, а именно:

в общеобразовательном учреждении кабинеты физики, химии, туалеты, 2 кабинета начальных классов не обеспечены горячим водоснабжением – нарушение требований п. 8.1 СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

на втором, третьем этажах общеобразовательного учреждения туалеты для мальчиков и девочек не оборудованы кабинами с дверями - нарушение требований п. 4.25 СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

на всех этажах общеобразовательного учреждения стены коридоров, лестничных проемов с трещинами, отслоившейся штукатуркой, признаками поражений грибок, что не позволяет проводить их уборку с применением дезинфицирующих средств - нарушение требований п. 4.28 СанПиНа

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

кабинет химии не оборудован вытяжным шкафом - нарушение требований п. 5.8 СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

С целью устранения выявленных нарушений и на основании ст. 50 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03. 1999 г. № 52-ФЗ предписываю:

Устранить нарушение требований п.п. 4.25; 4.28; 5.8; 8.1 СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Срок до 01.04.2018

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок настоящего предписания к Вам будут применены меры административного взыскания в соответствии с ч. 1 ст.19.5 КРФобАП.

Уведомить с приложением документов, подтверждающих выполнение настоящего предписания, предоставить в срок до 01.04.2018 по адресу: г. Сочи, ул. Роз, 27 ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Сочи.

Настоящее предписание имеет обязательную силу и может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Заместитель начальника



Е.В. Сыромля

Адамова  
2704104